

PRILOG 2

NAČIN I UVJETI ZA IZVRŠENJE USLUGE PROVOĐENJA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA OBJEKTIMA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU SENJA, KARLOBAGA I POVLJANE - Evidencijski broj nabave USL-11/25

Preventivne D.D. mjere se provode temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21 čl.10 i 11) i Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthrophoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno-zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (NN 128/11, 62/18). Mjere se provode minimalno **2 puta godišnje**.

Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda, predviđeni su opis, količine i mjesa izvođenja poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava Vodovoda Hrvatsko primorje d.o.o. Senj , točnije cjevovodi, vodospreme, crpne stanice, prekidne komore, kanalizacijska mreža, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, upravne zgrade, revizijska okna, okoliš i sl.

Način izvršenja:

Prema Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije mjere dezinsekcije i deratizacije se mogu provoditi mehaničkim, fizikalnim, biološkim i kemijskim metodama uz različite tehnike izvedbe i uporabu raznih vrsta uređaja za njihovu primjenu. Obzirom na tip i namjenu pojedinih objekta mjere dezinsekcije i deratizacije će se provoditi mehaničko – kemijskim metodama .U slučajevima jače infestacije dijelova objekta sa električnim i elektronskim sklopovima (trafostanice, kontrolne sobe, upravljački sklopovi, montažni objekti i sl. u kojima je zbog specifičnosti opreme i aparature potrebno izvršiti brzu i učinkovitu mjeru deratizacije kako bi se izbjegle potencijalne štete djelovanjem prisutnih štetnih glodavaca, provode se mjere interventne deratizacije plinom.

Za provođenje mjere dezinsekcije potrebno je koristiti se mehaničkim metodama primjene ljepljivih feromonskih , metodama kontaktne dezinsekcije kao što su geliranje, prskanje, toplo i hladno zamagljivanje. Svi primjenjeni pripravci moraju biti registrirani za ovu namjenu u Republici Hrvatskoj.

Za provođenje mjer deratizacije potrebno je koristiti parafinizirane mamke iz skupine antikoagulanata II. generacije u obliku parafiniziranih blokova i tableta, na bazi bromadilona i brodifakuma te fumigant HCN za interventu deratizaciju plinom. Svi primjenjeni pripravci moraju biti registrirani za ovu namjenu u Republici Hrvatskoj.

Preventivne D.D. mjere u objektima vodoopskrbe trebaju se provesti na način da se preventivna deratizacija provede postavljanjem zatrovanih meka u zatvorenim deratizacijskim

kutijama ili ljepljivim lovnama prema pravilima struke, a preventivna dezinsekcija postavljanjem feromonskih lovki za monitoring žohara, te prema potrebi i kontaktnom aplikacijom insekticida.

Mjere dezinsekcije i deratizacije u objektima odvodnje trebaju se provesti na način da se mjera deratizacije u sustavu odvodnje provodila aplikacijom rodenticida u kanalizacijska okna vezanih na žicu, a dezinsekcija kontaktnom aplikacijom insekticida po kanalizacijskim okнима prema pravilima struke. U ostalim objektima sustava odvodnje deratizacija se treba provesti postavljanjem zatrovanih meka u zatvorenim deratizacijskim kutijama dezinsekcija kontaktnom aplikacijom insekticida.

Dezinsekcija po biološkim indikacijama provodit će se na poziv Naručitelja.

Deratizacija po biološkim indikacijama provodit će se na poziv Naručitelja.

Dezinfekcija po biološkim indikacijama provodit će se na poziv Naručitelja .

Svi biocidni pripravci koji će se koristiti moraju imati dozvolu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Dinamika provedbe:

Deratizacija bi se provodila prema potrebama i u dogовору с Naručiteljem.